



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2014/V1580K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: AS EMAJÕE VEEVÄRK (11044696), Sõbra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840, krista@evv.ee
Proovivõtukoht: Laeva küla keskuse puurkaev, Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond
Veeallika liik: Põhjavesi
Proovivõtja nimi: Krista Kruus, at.nr.430
Proov võetud: 09.06.2014 10:45
Proovi tunnuskood: Proov toodud laborisse: 09.06.2014 11:34
Analüüs alustatud: 09.06.2014 12:03
Analüüs lõpetatud: 11.06.2014 12:02
Protokoll vormistatud: 11.06.2014 13:26

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Kvaliteediklass**	Ühik	Meetod
Ammoonium	0,16	I:0,5 II:1,5 III:2	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	410	I:2500 II:2500 III:2500	µS/cm	V34-COND
Fluoriid	3,0	I:1,5 II:1,7 III:4,0	mg/l	V17-POT
Hägusus (NTU)	1	I:1,5 II:2,0 III:3,0	NTU	V02-KOL
Kloriid	20	I:250 II:250 III:350	mg/l	V31-IC
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	< 10	I:50 II:100 III:200	µg/l	V42-KOL
Naatrium	31,3	I:200 II:200 III:350	mg/l	V33-IC
Nitraat	< 1	I:50 II:50 III:50	mg/l	V31-IC
Nitrit	< 0,002	I:0,5 II:0,5 III:1,0	mg/l	V32-KOL
Oksüdeeritavus	1,1	I:5 II:5 III:5	mg/l O ₂	V09-TTR
pH	8,2	I:6.5-9.5 II:6.5-9.5 III:6.5-9.5	pH ühik	V05-POT
Raud	172	I:200 II:1000 III:10000	µg/l	V37-KOL
Sulfaat	9,4	I:250 II:250 III:350	mg/l	V31-IC
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 02. jaanuari 2003. a. määrus nr. 1 "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded"

vanemspetsialist: Getlin Kartau

labori juhataja: Mari Reinik



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 72451



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2014/V1580B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: AS EMAJÕE VEEVÄRK (11044696), Sõbra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840, krista@evv.ee

Proovivõtukoht: Laeva küla keskuse puurkaev, Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond

Veeallika liik: Põhjavesi

Proovivõtja nimi: Krista Kruus, at.nr.430

Proov võetud: 09.06.2014 10:45

Proovi tunnuskood:

Proov toodud laborisse: 09.06.2014 11:34

Analüüs alustatud: 09.06.2014 11:45

Analüüs lõpetatud: 12.06.2014 10:11

Protokoll vormistatud: 12.06.2014 10:26

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Kvaliteediklass**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	III:10	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2002 AC:2008
Enterokokid	0	III:10	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
Escherichia coli	0	III:10	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2002 AC:2008
Kolooniate arv 22 °C	0	I:100 II:100 III:300	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 02. jaanuari 2003. a. määrus nr. 1 "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsitava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded"

vanemspetsialist: Maire Zeiger

vanemspetsialist: Kaja Leis



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 48637



lk. 1 (1)